



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул.Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 44/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Государственному профессиональному образовательному учреждению
Ярославской области Ярославский кадетский колледж
(далее по тексту – ГПОУ ЯО Ярославский кадетский колледж)**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. № 44 от «27» февраля 2020 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 00 мин. «05» марта 2020 года по 12 час. 20 мин. «25» марта 2020 года проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Соловьевой Верой Васильевной в отношении ГПОУ ЯО Ярославский кадетский колледж, осуществляющего деятельность по адресу: 150020, г. Ярославль, ул. Алмазная д.4Б.

в присутствии заместителя директора ГПОУ ЯО Ярославский кадетский колледж по АХЧ Сутугиной Анастасии Андреевны
(указываются должности, фамилии имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре-д-писа-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Расстояние от окружающих предметов до дымовых пожарных извещателей АУПС менее 0,5 м. в помещении приемной директора, в кабинете директора, в кабинете заместителя директора по учебно-производственной части, в кабинете №46, в кабинете бухгалтерии, в кабинете контрактного управляющего, в помещении спортивного зала, в помещении кузнечно – сварочной на 1-м этаже,	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.12.33 НПБ 88-2001, п. 13.5.5 СП 5.13130.2009.	02.03.2021г	

	в помещение автомастерской, в помещение слесарной мастерской, в помещении коридора на 1-м этаже рядом со слесарной мастерской, в помещении электрощитовой, в кабинете №42, в помещении склада на 1-м этаже, в помещении буфета, в коридоре у помещения душа на 1-м этаже в общежитии, в коридоре у комнаты №3 в общежитии.			
2.	Для покрытия ступеней на путях эвакуации (лестничные клетки) в здании общежития, применена краска, на которую отсутствуют показатели пожарной опасности (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающий класс пожарной опасности данного материала.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; ч. 1, 6 ст. 134, табл. 3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п. 6.25*, 7.1 СНИП 21-01-97*	02.03.2021г	
3.	В помещении спортивного зала извещатели, установлены на потолке, где возможно их механическое повреждение, не защищены специальными устройствами (ограждениями) промышленного исполнения, не препятствующими воздействию на них факторов пожара	П. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"), п.13.3.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. п.2.2.3 РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»	02.03.2021г	
4.	Для покрытия пола на путях эвакуации (коридоры 1-го и 3-го этажа здания общежития) применен линолеум, на который отсутствуют показатели пожарной опасности (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающий класс пожарной опасности данного материала	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; ч. 1, 6 ст. 134, табл. 3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п. 6.25*, 7.1 СНИП 21-01-97*	02.03.2021г	
5.	Для покрытия пола на путях эвакуации (коридор 2-го этажа здания общежития) применена краска, на которую отсутствуют показатели пожарной опасности (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.),	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; ч. 1, 6 ст. 134, табл. 3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п. 6.25*, 7.1 СНИП 21-01-97*	02.03.2021г	

	подтверждающий класс пожарной опасности данного материала			
6.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – учебное здание не оборудовано аварийным эвакуационным освещением, а именно отсутствует освещение путей эвакуации, подключенное к источнику питания, не зависящему от источника питания рабочего освещения	ч.9 ст.82 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 33, п. 43 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 О противопожарном режиме (далее ППР в РФ); п.6.22 СНиП 21-01-97*, п.7.74 СНиП 23-05-95, п. 7.6.1, 7.6.3 СП 52.13330.2016, п.4.3.1 СП 1.13130.2009	02.03.2021г	
7.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – здание общежития не оборудовано аварийным эвакуационным освещением, а именно отсутствует освещение путей эвакуации, подключенное к источнику питания, не зависящему от источника питания рабочего освещения	ч.9 ст.82 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 33, п. 43 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 О противопожарном режиме (далее ППР в РФ); п.6.22 СНиП 21-01-97*, п.7.74 СНиП 23-05-95, п. 7.6.1, 7.6.3 СП 52.13330.2016, п.4.3.1 СП 1.13130.2009	02.03.2021г	
8.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах не соответствует требованиям (нет светового табло «Выход» над вторым эвакуационным выходом из актового зала на 1-м этаже здания)	п. 61 ППР в РФ, ч. 3 ст. 52, п. 3 ч.2 ст. 53, 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п.3.1, 3.2, 5.1 таб. 2 НПБ 104-03, п. 3.1, 5.3 СП 3.13130.2009	02.03.2021г	
9.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах не соответствует требованиям (нет светового табло «Выход» над вторым эвакуационным выходом из помещения буфета на 1-м этаже здания)	п. 61 ППР в РФ, ч. 3 ст. 52, п. 3 ч.2 ст. 53, 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п.3.1, 3.2, 5.1 таб. 2 НПБ 104-03, п. 3.1, 5.3 СП 3.13130.2009	02.03.2021г	
10.	Помещения тамбуров эвакуационных выходов на 1-м этаже здания общежития не оснащены автоматической установкой пожарной сигнализации	п. 61 ППР в РФ, п. 4 НПБ 110-03*, приложения А п.п. А3, А4 СП 5.13130.2009	02.03.2021г	
11.	Кабеля, использованные в проводке систем АПС, СОУЭ не обеспечивают сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.	П. 61, п.63 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.2, п.8 ст.82 Федерального закона РФ №123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 г. N 1097-	02.03.2021г	

		ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31565-2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.), п.13.15.3 СП5.13130.2009, п.3.4 СП 3.13130.2009, п. 3.9 НПБ 104-03.		
12.	Помещение лыжной базы на 1-м этаже учебного здания не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации	п. 61 ППР в РФ, п. 4 НПБ 110-03*, приложения А п.п. А3, А4 СП 5.13130.2009	02.03.2021г	
13.	В помещении с приемно-контрольным прибором АУПС в учебном здании отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения	п. 61 ППР в РФ, СП 5.13130.2009 п. 13.14.13, НПБ 88-2001* п 12.56	02.03.2021г	
14.	Помещение поста охраны на 1-м этаже здания общежития не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации	п. 61 ППР в РФ, п. 4 НПБ 110-03*, приложения А п.п. А3, А4 СП 5.13130.2009	02.03.2021г	
15.	Приемно-контрольный прибор АУПС не установлен в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (не выведены сигналы о срабатывании АУПС в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала) в здании общежития	п. 61 ППР в РФ, СП 5.13130.2009 п.13.14.5, НПБ 88-2001* п. 12.48	02.03.2021г	
16.	Помещение тамбура эвакуационного выхода в здании тракторной мастерской не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации	п. 61 ППР в РФ, п. 4 НПБ 110-03*, приложения А п.п. А3, А4 СП 5.13130.2009	02.03.2021г	
17.	Приемно-контрольный прибор АУПС в здании общежития не защищен от несанкционированного доступа	п. 61 ППР в РФ, СП 5.13130.2009 п.13.14.5, НПБ 88-2001* п. 12.48	02.03.2021г	
18.	Количество пожарных извещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают требуемый уровень звука во всех местах постоянного и временного пребывания людей в соответствии с нормами (здания гаража, учебного корпусу, общежития, лабораторно-производственного корпуса) (акты технического состояния (первичное обследование) от 13.01.2020 г.)	п. 61 ППР в РФ, СП 3.13130.2009 п.4.1, п. 4.2, НПБ 104-03 п. 3.14, п. 3.15	02.03.2021г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Соловьева В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» марта 20 20 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор ГПОУ ЯО Ярославский кадетский колледж Кораблев Алексей Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 25 » марта 20 20г.

(подпись)

