

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1

20.12.2019
17:00

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1839**

По адресу/адресам: Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Ярославский кадетский колледж ОГРН 1027600622664, ИНН 7603012591, юридический адрес: 150020, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Алмазная, д.4Б, на основании распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача по Ярославской области Звягина Александра Михайловича от 02.12.2019 № 1839 была проведена плановая выездная проверка в отношении юридического лица Государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области Ярославского кадетского колледжа ОГРН 1027600622664, ИНН 7603012591, 150020, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Алмазная, д.4Б.

Дата и время проведения проверки: Государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области Ярославского кадетского колледжа
10.12.2019 с 12:00 по 15:00. Продолжительность 3:00
17.12.2019 с 11:00 по 15:00. Продолжительность 4:00

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

«03» 12 2019 г.
Дата

15:52
Время


Подпись

Кораблев А.С.
Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры): не требуется (утвержденный план проверок на 2019 год).

Лицо(а), проводившие проверку:

главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Хрящева Наталья Эдуардовна.

При проведении проверки присутствовал: директор Государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области Ярославского кадетского колледжа Кораблев Алексей Сергеевич, назначенный на должность приказом департамента образования Ярославской области от 09.01.2013 № 02-02/01.

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Ярославский кадетский колледж ОГРН 1027600622664, ИНН 7603012591, юридический адрес: 150020, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Алмазная, д.4Б, осуществляет деятельность на основании Устава, утвержденного приказом департамента образования Ярославской области от 05.07.2016 №365/01-03. Колледж расположен в пяти корпусах: учебный корпус В – кирпичное двухэтажное здание 1968 постройки, в котором расположены учебные кабинеты; соединенный холлом (В 1) с корпусом В учебно-производственный корпус В 2, кирпично-панельное двухэтажное здание 1978 года постройки, в котором расположены учебные кабинеты и учебно-производственные мастерские; общежитие, в котором проживает 131 человек, расположенное в отдельно стоящем трехэтажном кирпичном здании 1962 года постройки (корпус А); отдельно стоящее одноэтажное кирпичное здание учебно-производственной мастерской 1995 года постройки (корпус D). Отопление централизованное. Водоснабжение и канализация централизованные в корпусах А, В, В 2; в корпусе корпус D (отдельно стоящее здание учебно-производственной мастерской) – водопровода и канализации нет.

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется в ГБУЗ ЯО «ЦГБ» на основании договоров от 09 января 2019 г. №№ 10 и 11.

Питание организовано через буфет-раздаток силами ООО «ВОЕНСЕРВИС» в соответствии с контрактом № 49 от «02» сентября 2019.

Количество обучающихся – 601 человек, в том числе обучающиеся в возрасте до 18 лет. Количество работников 65, в том числе 3 работника в декретном отпуске, 2 внешних совместителя.

С целью профилактики гриппа в предэпидемический период 2019 года привито против гриппа 15 работников.

В ходе плановой выездной проверки соблюдения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении юридического лица Государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области Ярославского кадетского колледжа ОГРН 1027600622664, ИНН 7603012591, 150020, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Алмазная, д.4Б, проводившейся с 09.12.2019 по 20.12.2019 на основании распоряжения от 02.12.2019 № 1839 выявлены нарушения обязательных требований Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» – ненадлежащее выполнение требований СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профобразования».

1). Площадь учебных помещений в ряде кабинетов общеобразовательных дисциплин на одного обучающегося меньше установленного норматива, а именно: в кабинете истории (№ 46 корпуса В 2), площадь которого в соответствии с представленным техническим паспортом 53,7 кв.м, в соответствии с утвержденным расписанием занимают:

группа 2ПОЖ – согласно представленным сведениям о контингенте обучающихся на 01.12.2019 в указанной группе 23 человека, таким образом, на одного обучающегося в этой группе приходится 2,34 кв.м площади учебного помещения кабинета истории № 46;

группы 4СВ(8), 3ПОЖ – согласно представленным сведениям о контингенте обучающихся на 01.12.2019 в указанных группах по 24 человека, таким образом, на одного обучающегося в этих группах приходится 2,24 кв.м площади учебного помещения кабинета истории № 46;

группы 60МАК, 48СВ, 8АС(8), 7АС(8), – согласно представленным сведениям о контингенте обучающихся на 01.12.2019 в указанных группах по 25 человек, таким образом, на одного обучающегося в этих группах приходится 2,15 кв.м площади учебного помещения кабинета истории № 46;

группа 5СВ(8) – согласно представленным сведениям о контингенте обучающихся на 01.12.2019 в указанной группе 28 человек, таким образом, на одного обучающегося в этой группе приходится 1,92 кв.м площади учебного помещения кабинета истории № 46.

В кабинете истории (№ 12 корпуса В, по техническому паспорту помещение № 22), площадь которого в соответствии с представленным техническим паспортом 53,8 кв.м, в соответствии с утвержденным расписанием занимаются:

группы 59ТМСП, 5 ПОЖ, 2ПОЖ – согласно представленным сведениям о контингенте обучающихся на 01.12.2019 в указанных группах по 23 человека, таким образом, на одного обучающегося в этой группе приходится 2,34 кв.м площади учебного помещения кабинета истории № 12;

группы 4ПОЖ, 3ПОЖ, 46АМ – согласно представленным сведениям о контингенте обучающихся на 01.12.2019 в указанных группах по 24 человека, таким образом, на одного обучающегося в этих группах приходится 2,24 кв.м площади учебного помещения кабинета истории № 12;

группы 49АМ, 50АМ, 7ПОЖ, 60МАК, 6ПОЖ, 47АМ, 58МАК – согласно представленным сведениям о контингенте обучающихся на 01.12.2019 в указанных группах по 25 человек, таким образом, на одного обучающегося в этих группах приходится 2,15 кв.м площади учебного помещения кабинета истории № 12.

В кабинете русского языка (№ 56 корпуса В 2, по техническому паспорту помещение № 35), площадь которого в соответствии с представленным техническим паспортом 52,5 кв.м, в соответствии с утвержденным расписанием занимаются:

группа 4ПОЖ – согласно представленным сведениям о контингенте обучающихся на 01.12.2019 в указанной группе 24 человека, таким образом, на одного обучающегося в этой группе приходится 2,19 кв.м площади учебного помещения кабинета русского языка № 56;

группы 6ПОЖ, 48СВ, 8АС(8), 47АМ – согласно представленным сведениям о контингенте обучающихся на 01.12.2019 в указанных группах по 25 человек, таким образом, на одного обучающегося в этих группах приходится 2,10 кв.м площади учебного помещения кабинета русского языка № 56.

группа 5СВ(8) – согласно представленным сведениям о контингенте обучающихся на 01.12.2019 в указанной группе 28 человек, таким образом, на одного обучающегося в этой группе приходится 1,88 кв.м площади учебного помещения кабинета русского языка № 56.

В кабинете черчения (№ 57 корпуса В 2, по техническому паспорту помещение № 34), площадь которого в соответствии с представленным техническим паспортом 52,5 кв.м, в соответствии с утвержденным расписанием занимаются:

группы 59ТМСП, 2ПОЖ – согласно представленным сведениям о контингенте обучающихся на 01.12.2019 в указанных группах по 23 человека, таким образом, на одного обучающегося в этой группе приходится 2,28 кв.м площади учебного помещения кабинета черчения № 57;

группа 46АМ, 3ПОЖ – согласно представленным сведениям о контингенте обучающихся на 01.12.2019 в указанных группах по 24 человека, таким образом, на одного обучающегося в этой группе приходится 2,19 кв.м площади учебного помещения кабинета черчения № 57;

группы 7АС(8), 58МАК – согласно представленным сведениям о контингенте обучающихся на 01.12.2019 в указанных группах по 25 человек, таким образом, на одного обучающегося в этих группах приходится 2,10 кв.м площади учебного помещения кабинета черчения № 57.

В соответствии с СанПиН 2.4.3.1186-03 площадь учебных кабинетов общеобразовательного цикла на одного обучающегося должна быть не менее 2,5 кв. м, кабинетов черчения – не менее 2,4 кв. м, что не соблюдено при составлении расписания занятий в Государственном профессиональном образовательном учреждении Ярославской области Ярославском кадетском колледже и свидетельствует о нарушении требований п. 2.2.1.2.

СанПиН 2.4.3.1186-03, согласно которому площади учебных помещений должны соответствовать требованиям, предъявляемым к общественным зданиям и сооружениям.

2). В учебно-производственной мастерской (корпус D) умывальники не установлены, отсутствуют условия для мытья рук, не организован питьевой режим, что является нарушением требований п. 2.2.3.18. СанПиН 2.4.3.1186-03, согласно которому каждую мастерскую оборудуют шкапами для хранения спецодежды и умывальниками с подачей горячей и холодной воды (не менее 2-х умывальников на мастерскую), а также п. 2.2.3.19. СанПиН 2.4.3.1186-03, согласно которому при отдельно стоящем здании мастерских предусматривают гардеробную для верхней одежды, душевые, умывальные, туалеты, устройства для питьевого водоснабжения.

3). В учебных кабинетах используется ученическая мебель одного размера, без учета длины тела обучающихся, что является нарушением требований п. 2.2.3.1. СанПиН 2.4.3.1186-03, согласно которому рабочее место обучающегося в классах, кабинетах и лабораториях оборудуют столами и стульями с учетом длины тела (в обуви) в зависимости от назначения учебного помещения.

4). В ряде учебно-производственных мастерских на первом этаже корпуса В 2 (пожарного дела, слесарной, авторемонтной) из-за ветхости оконных рам невозможно открыть окна для проветривания помещений, надлежащее проветривание не проводится, что является нарушением требований п. 2.4.3.2. СанПиН 2.4.3.1186-03, согласно которому через открытые форточки (фрамуги, створки окон) осуществляется проветривание учебного помещения перед занятиями, в каждую перемену, после уроков, а также по окончании учебных занятий.

5) На общих кухнях общежития емкости для мусора и пищевых отходов не оснащены крышками, что является нарушением требований СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений" п. 5.7, согласно которому на общих кухнях устанавливаются плотно закрывающиеся и легко очищающиеся емкости для пищевых отходов, которые должны освобождаться ежедневно по мере наполнения; а также пункта 2.2.4.13. СанПиН 2.4.3.1186-03, согласно которому общежития учреждений НПО должны соответствовать требованиям, предъявляемым к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных заведений и профессионально-технических училищ.

6). В общежитии (корпус А) после выписки проживающих не проводится камерная дезинфекция мягкого инвентаря (матрасов, подушек, одеял), по окончании 2018-2019 учебного года одеяла обработаны в химчистка, подушки выстираны в прачечной, документов, подтверждающих проведение камерной дезинфекции постельных принадлежностей и матрасов в 2019 году не представлено. Таким образом, имеет место нарушение требований СП 2.1.2.2844-11 п. 5.9, согласно которому мягкий инвентарь (матрасы, подушки, одеяла) должен подвергаться камерной дезинфекции ежегодно, а также после каждого выселения проживающих; камерная дезинфекция мягкого инвентаря должна проводиться специализированными организациями и учреждениями, а также требования пункта 2.2.4.13. СанПиН 2.4.3.1186-03, согласно которому общежития учреждений НПО должны соответствовать требованиям, предъявляемым к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных заведений и профессионально-технических училищ.

7). Результаты измеренной освещенности, проведенные в жилых комнатах общежития, не соответствуют гигиеническому нормативу (протокол измерений ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области" № 2128), что свидетельствует о нарушении требований СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений" пункта 4.3.3, согласно которому уровни искусственного и естественного

освещения в помещениях общежитий должны соответствовать гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, а также о нарушении требований пункта 2.2.4.13. СанПиН 2.4.3.1186-03, согласно которому общежития учреждений НПО должны соответствовать требованиям, предъявляемым к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных заведений и профессионально-технических училищ.

8). Выявлены нарушения обязательных требований СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» пункта 18.1, согласно которому профилактические прививки проводятся гражданам для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней в соответствии с законодательством Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 N 825 (ред. от 24.12.2014) «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» в соответствии с п. 12 которого работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность требуют обязательного проведения профилактических прививок, а именно:

работники в возрасте до 55 лет не привиты против кори (личные медицинские книжки №№ 4433301, 4433785, 4433345, 31391769, 31414023, 4433378, 28668863, 4433303, 18412211), у работников в возрасте до 55 лет (личные медицинские книжки № 15505519, 4433327, 4433344) представлена информация только об одном введении вакцины против кори, что не является достоверным подтверждением законченной иммунизации против кори;

не привиты против вирусного гепатита «В» или не имеют сведений о прививках работники в возрасте до 55 лет (личные медицинские книжки №28668863, 4433787);

не привиты против дифтерии и столбняка, ревакцинированы с нарушением периодичности ревакцинации (1 раз в 10 лет) или не имеют сведений о прививках и ревакцинациях (личные медицинские книжки №№ 11410195, 3010596, 37644442, 30644017, 35772555, 38692730, 39608573, 39609850, 39614214, 4433787, 37639579, 34744677, 3219467);


в предэпидемический период 2019 года привиты против гриппа 15 человек из числа работников колледжа, фактически 25% трудового коллектива, что является нарушением требований СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» пункта 8.3, согласно которому руководителями организаций, сотрудники которых относятся к группам риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ (работники медицинских и образовательных организаций, торговли, общественного питания, транспорта), должны приниматься меры по проведению специфической профилактики гриппа и неспецифической профилактики ОРВИ; пункта 11.2, согласно которому вакцинации против гриппа в предэпидемический период в первую очередь подлежат лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании, к которым относятся (в том числе) работники учебных заведений; пункта 11.4, согласно которому с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (Резолюция Всемирной Ассамблеи Здравоохранения 56.19 от 28 мая 2003 г. «Предупреждение пандемий и ежегодных эпидемий гриппа и борьба с ними»), охват прививками против гриппа в группах риска должен быть не менее 75%.

Нарушения обязательных требований СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профобразования» образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), ответственность за которое как должностное лицо несет директор Государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области Ярославского кадетского колледжа Кораблев Алексей Сергеевич в соответствии с разделом 5



Устава и СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профобразования» пункта 2.9.5, согласно которому руководитель учреждения обязан организовывать производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора

 Хрящева Н.Э.

Уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный
предприниматель, его
уполномоченный представитель

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора


_____ Хрящева Н.Э.

Уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный
предприниматель, его
уполномоченный представитель

Прилагаемые к акту документы: Предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 20.12.2019.


Протоколы лабораторных исследований аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области" протоколы измерений аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области".


Подпись лица, проводившего проверку:

 Хрящева Н.Э.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«24» декабря 2019 г.
Дата

 Подпись

 Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Главный специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора

_____ Хрящева Н.Э.